













RE-ACCEPTANCE TEST OF CLASS "E" FIRE ALARM SYSTEM PLUS ASSOCIATED EVENTS

DEVICE TYPE	QTY	DEVICE I.D.#	FAN SHUT DOWN	PURGE ACT.	EXHST ACT.	STATUS AT FCS	ELEV RECALL	CO TRP	FIRE SIGN AT FCS	AUDIO ALM. FCS	DR REL	FIRE FL. SPK	FIRE FL. STROBE	FLR ABV SPK	FLR ABV STROBE	SUPERVISIO N	INQUIRY TONE	STAIR Pressurizatio	APPLICABLE CODES
Elevat. Lobby Det. Floor # 			Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	LL#5 RS18-2
Water-flow Floor # 			Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	LL#5-1973 as amended*
Tamper Switch 			N			Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	LL#5-1973 as amended*
Warden Phone Floor # 						Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	LL#5-1973 as amended*
Manual Pull Station Floor # 			N			Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y		Y	N	LL#5-1973 as amended*
Duct Detect. 			Y			Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	LL#5-1973 as amended*
Heat Detect. Floor # 			Y			Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	LL#5-1973 as amended*
Fr. Elev. Smoke Detect. Floor # 			Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	LL#5-1973 as amended*
MER Smoke Detect. Floor # 			Y			Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	LL#5-1973 as amended*
EMR Smoke Detect. Floor # 			Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	LL#5-1973 as amended*
Area Smoke Detect. Floor # 			Y			Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	LL#5-1973 as amended*
SUB-SYSTEM Floor # 			Y			Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	LL#5-1973 as amended*

Name of Company: _____ Technician's Name On Fl.: _____ *RS-173A for new buildings RS-173 for _____

Existing buildings Witnessed By: _____ Technician On Floor Above: _____ Date: _____

Signed By: _____ Page # _____ Address: _____